

OG.172.1.2016

Zamawiający.

Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie
Plac Wolności im. Jana Pawła II nr 5
63-300 Pleszew
tel. 62 7421103, fax. 62 7421540
Regon: 000306874, NIP: 6171141673
www.dpspleszew.com.pl

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Remont części pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie znajdującego się przy ul. Malińskiej 9”

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (nr 1)

I. Odpowiedzi na zapytania


Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu, w dniu 22.09.2016 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania, na które udziela się następujących odpowiedzi:

Pyt.1

Proszę o informację jak mają wyglądać pochwyty oraz co zamawiający ma na myśli powłoka teksturovana?

Odpowiedź:

Pochwyty typ okrągły fi 45 mm. Poręcze wykonane z wytrzymałego, lekkiego aluminium, pokryte powłoką winylową o teksturowanej powierzchni zapobiegającej ślizganiu się dłoni. Materiał antybakteryjny, łatwy do utrzymania w czystości. Montaż na uchwytnych gwarantujących stabilność poręczy przy nacisku na ich powierzchnię. Łączniki oraz końcówki lewe i prawe umożliwiające stworzenie ciągłego systemu w remontowanych warunkach lokalowych. Kolorystyka powłoki winylowej do uzgodnienia z Zamawiającym. Np. poręcz Promador model 950, CS Polska model HR6 lub równoważne.



DYREKTOR
mgr Grzegorz Grygiel