

Pleszew, dnia 13.07.2018 r.

OG.174.22.3.2018

Zamawiający.

Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie
Plac Wolności im. Jana Pawła II 5
63-300 Pleszew
tel. 62 7421103, fax. 62 7421540
Regon: 000306874, NIP: 6171141673

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: Zapytania cenowego na "Dostawę sprzętu oraz urządzeń do oddymiania klatki schodowej dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie"

Nr post.: OG.174.22.2018

I. Odpowiedzi na zapytania

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu, w dniu 12.07.2018 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania, na które udziela się następujących odpowiedzi:

Pyt.1

"Można zamienić w ofercie klapę przez Państwo wymaganą na:
TPC 110X110/50

K D 110x110 p. 50cm

Kłapa dymowa jednoskrzydłowa

wymiarze SxH 110x110 cm. na podstawie

stalowej ocynkowanej H = 50 cm. nieocieplana z

miejscem na ocieplenie 50 mm. Przykrycie

poliwęglan mleczny gr. 16 mm. 5 komorowy U =

1,8 W/m²K Kłapa przystosowana pod siłownik

elektryczny ZA 155/800-HS 2,5A/ 24V.

Klasyfikacja obciążenia śniegiem SL550 (550

N/m²). Powierzchnia czynna przy zastosowaniu

owiewki Acz = 0,92 m²

Pytam w związku z tym iż od producenta D+H otrzymałem informację, że obecnie producent sugerowany przez Państwo nie ma papierów i będzie problem z odbiorem. Dlatego sugeruję tą powyższą klapę.

Odpowiedź:

Tak można zamienić klapę na wskazaną powyżej.

Pyt.2

"Czemu centrala Centrala RZN 4408-M? W tym rozwiązaniu wystarczy centrala RZN 4408-K która jest o wiele tańsza."

Odpowiedź:

Można zamienić centralę ujętą w projekcie na centralę RZN 4408-K.

Pyt.3

"Tam będą drzwi pojedyncze czy podwójne? Jeśli podwójne sugerowałbym moduł kolejności włączania FS 41"

Odpowiedź:

W projekcie przewidziano do napowietrzania drzwi jednoskrzydłowe (istniejące) wobec czego moduł FS 41 nie jest konieczny.

Pyt.4

"Czy zamiast czujek sugerowanych Polon Alfa możemy zaproponować dedykowane i sprzedawane przez D+H czujki OSD 23 Optyczna czujka dymu wraz z gniazdem GNP18"

Odpowiedź:

Oczywiście można zamienić czujki na wskazane powyżej.

Pyt.5

"Czy ofertę można przesłać emailem? Jeśli nie prosiłbym szybką odpowiedź bo będę musiał dzisiaj ją nadać kurierem"

Odpowiedź:

Oferty nie można przesłać e-mailem, ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w związku z tym termin składania ofert został przedłużony do 19.07.2018 r. do godz. 11⁰⁰

DYREKTOR

mgr Grzegorz Grygiel