

OG.174.35.2020

Zamawiający

Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie
Plac Wolności im. Jana Pawła II 5
63-300 Pleszew
tel. 62 7421103, fax. 62 7421540
Regon: 000306874, NIP : 6171141673

Dotyczy: Zapytania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na usługi konserwacji i serwisu naprawczego systemów sygnalizacji pożaru dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w 2021 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I. Odpowiedzi na zapytania

Pyt.1

W związku z Państwa zapytaniem ofertowym przetargowym OG.174.35.2020 DPS Pleszew. Prosiłbym o udzieleni mi informacji o ilościach elementów systemów SSP na Państwa obiektach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w obiektach Zamawiającego znajdują się następująca ilość elementów (czujek, przycisków rop):

1. przy Placu Wolności im. Jana Pawła II 5, 63-300 Pleszew - czujki 203 szt., ROP 13 szt.
2. przy ul. Malińskiej 9a, 63-300 Pleszew - czujki 56 szt., ROP 10 szt.
3. przy ul. Podgórznej 2, 63-300 Pleszew - tylko przycisk ROP 6 szt.
4. przy ul. Malińskiej 9, 63-300 Pleszew - tylko przycisk ROP 15 szt.
5. przy ul. Pleszewskiej 2, Fabianów, 63-330 Dobrzyca – budynek Pałac - czujki 69 szt. ROP 7 szt. , budynek Pawilon - czujki 56 szt., ROP - 7 szt..i budynek wielofunkcyjny arkadia - czujki 17 szt., ROP 3 szt.

DYREKTOR

mgr Katarzyna Krawczyk